



181712050248

武汉净澜检测有限公司

监测报告

武净（监）字 20220126

项目名称：华新水泥（黄石）有限公司
CEMS 系统比对监测

监测类别：委托监测

委托单位：华新水泥（黄石）有限公司


报告日期：2022年2月18日



(加盖检测专用章)



声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 对本检测报告若有异议，请于收到该报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料：

公司名称：武汉净澜检测有限公司

公司地址：武汉市东湖高新区光谷大道
303号光谷芯中心文韵楼

邮政编码：430065

电 话：027-81736778

传 真：027-65522778

一、前言

受华新水泥（黄石）有限公司委托，武汉净澜检测有限公司于 2022 年 1 月 19 日对华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排气筒、窑头废气排气筒、窑尾废气排气筒烟气 CEMS 进行了比对监测。

华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排气筒烟气废气连续排放监测系统由北京雪迪龙科技股份有限公司安装，CEMS 系统型号为 SCS-900C 型，该系统由气态污染物 CEMS、烟气参数测量子系统、数据采集与处理系统三部分组成。华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排气筒监测口的 SCS-900C 型 CEMS 系统安装于烟道上。

华新水泥（黄石）有限公司窑头废气排气筒烟气废气连续排放监测系统由北京雪迪龙科技股份有限公司安装，CEMS 系统型号为 SCS-900C 型，该系统由气态污染物 CEMS、烟气参数测量子系统、数据采集与处理系统三部分组成。华新水泥（黄石）有限公司窑头废气排气筒的 SCS-900C 型 CEMS 系统安装于烟道上。

华新水泥（黄石）有限公司窑尾废气排气筒烟气废气连续排放监测系统由杭州泽天科技有限公司安装，CEMS 系统型号为万维 W5100HB-111 型，该系统由气态污染物 CEMS、烟气参数测量子系统、数据采集与处理系统三部分组成。华新水泥（黄石）有限公司窑尾废气排气筒的 W5100HB-111 型 CEMS 系统安装于烟道上。

二、依据

- 1.GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》；
- 2.HJ 75-2017 《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》；
- 3.HJ 76-2017 《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》；
- 4.《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

三、标准

比对项目		考核指标
颗粒物	准确度	排放浓度 $>200\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 15\%$
		$100\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 20\%$
		$50\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 25\%$
		$20\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 30\%$
		$10\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 6\text{mg}/\text{m}^3$
		排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$
二氧化硫	准确度	排放浓度 $\geq 715\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对准确度 $\leq 15\%$
		$143\text{mg}/\text{m}^3 \leq \text{排放浓度} < 715\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 57\text{mg}/\text{m}^3$
		$57\text{mg}/\text{m}^3 \leq \text{排放浓度} < 143\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 30\%$
		排放浓度 $< 57\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 17\text{mg}/\text{m}^3$
氮氧化物	准确度	排放浓度 $\geq 513\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对准确度 $\leq 15\%$
		$103\text{mg}/\text{m}^3 \leq \text{排放浓度} < 513\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 41\text{mg}/\text{m}^3$
		$41\text{mg}/\text{m}^3 \leq \text{排放浓度} < 103\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 30\%$
		排放浓度 $< 41\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$
氧气	相对准确度	$> 5.0\%$ 时，相对准确度 $\leq 15\%$
		$\leq 5.0\%$ 时，绝对误差不超过 $\pm 1.0\%$
其它气态污染物	准确度	相对准确度 $\leq 15\%$
流速	准确度	流速 $> 10\text{m}/\text{s}$ 时，相对误差不超过 $\pm 10\%$
		流速 $\leq 10\text{m}/\text{s}$ 时，相对误差不超过 $\pm 12\%$
温度	准确度	绝对误差不超过 $\pm 3^\circ\text{C}$
湿度	准确度	烟气湿度 $> 5.0\%$ 时，相对误差不超过 $\pm 25\%$
		烟气湿度 $\leq 5.0\%$ 时，绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$

备注：氮氧化物以 NO_2 计，以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。

四、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测与在线自动监测在同一生产工况下同步进行。

五、结果

固定污染源烟气 CEMS 比对监测结果表

测试点位：煤磨废气排气筒

测试日期：2022 年 1 月 19 日

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位			
CEMS 系统	SCS-900C	自动在线监测	雪迪龙			
颗粒物分析仪	MODEL2030	激光后向散射测量	雪迪龙			
烟气流速	差压变送器	皮托管法	雪迪龙			
烟气温度	PT100	热电阻法	雪迪龙			
烟气湿度	CI-PC168	离子流湿度传感器	雪迪龙			
项 目	参比方法	CEMS	单位	比对监测结果	限 值	结果评定
颗粒物	14:15~14:54	6.1	mg/m ³	/	/	/
	15:01~15:40	7.4		/	/	/
	15:47~16:26	6.5		/	/	/
	均值	6.7		绝对误差-1.7mg/m ³	绝对误差≤±5mg/m ³	合格
烟气流速	14:15~14:54	10.3	m/s	/	/	/
	15:01~15:40	10.7		/	/	/
	15:47~16:26	10.0		/	/	/
	均值	10.3		相对误差+1.46%	相对误差≤±10%	合格
烟气温度	14:15~14:54	58	°C	/	/	/
	15:01~15:40	60		/	/	/
	15:47~16:26	62		/	/	/
	均值	60		绝对误差+0.12°C	绝对误差≤±3°C	合格
烟气湿度	14:15~14:54	4.3	%	/	/	/
	15:01~15:40	4.4		/	/	/
	15:47~16:26	4.6		/	/	/
	均值	4.4		绝对误差+0.11%	绝对误差≤±1.5%	合格
参比方法	所用仪器名称		型号、编号	原理	方法依据	
颗粒物	智能大流量低浓度烟尘（气） 测试仪		ME5101H (JLJC-CY-098-01)	重量法	HJ 836-2017	
烟气流速				皮托管法	GB/T 16157-1996	
烟气温度				热电偶法		
烟气湿度				干湿球法		
结论	颗粒物、温度、流速、湿度四项指标符合 HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO ₂ 、NO _x 、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求。					

固定污染源烟气 CEMS 比对监测结果表

测试点位：窑头废气排气筒

测试日期：2022 年 1 月 19 日

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位
CEMS 系统	SCS-900C	自动在线监测	雪迪龙
颗粒物分析仪	MODEL2030	激光后向散射测量	雪迪龙
烟气流速	差压变送器	皮托管法	雪迪龙
烟气温度	PT100	热电阻法	雪迪龙

项目	参比方法	CEMS	单位	比对监测结果	限值	结果评定
颗粒物	8:45~9:24	5.9	6	/	/	/
	9:31~10:10	6.4	6	/	/	/
	10:17~10:56	6.1	7	/	/	/
	均值	6.1	7	绝对误差+0.9mg/m ³	绝对误差≤±5mg/m ³	合格
烟气流速	8:45~9:24	6.3	6.52	/	/	/
	9:31~10:10	5.8	5.91	/	/	/
	10:17~10:56	5.3	5.39	/	/	/
	均值	5.8	5.94	相对误差+2.41%	相对误差≤±12%	合格
烟气温度	8:45~9:24	81	81.81	/	/	/
	9:31~10:10	79	78.18	/	/	/
	10:17~10:56	76	76.16	/	/	/
	均值	79	78.72	绝对误差-0.28℃	绝对误差≤±3℃	合格

参比方法	所用仪器名称	型号、编号	原理	方法依据
颗粒物	智能大流量低浓度烟尘（气）测试仪	ME5101H (JLJC-CY-098-03)	重量法	HJ 836-2017
烟气流速			皮托管法	GB/T 16157-1996
烟气温度			热电偶法	

结论	颗粒物、温度、流速三项指标符合 HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO ₂ 、NO _x 、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求。
----	---

固定污染源烟气 CEMS 比对监测结果表

测试点位：窑尾废气排气筒

测试日期：2022 年 1 月 19 日

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型 号	原 理	制造单位				
CEMS 系统	万维 W5100HB-111	自动在线监测	泽天				
颗粒物分析仪	MODEL2030	激光后散射法	雪迪龙				
烟气流速	PT-500	S 型皮托管法	泽天				
烟气温度	PT-500	铂电阻法	泽天				
二氧化硫分析仪	EM-5	红外差分吸收法	泽天				
氮氧化物分析仪	EM-5	红外差分吸收法	泽天				
氧量分析仪	/	电化学法	泽天				
烟气湿度	/	离子流湿度传感器	泽天				
项 目	参比方法	CEMS	单位	比对监测结果	限 值	结果评定	
颗粒物	7:01~7:40	11.1	11.54	mg/m ³	/	/	/
	8:02~8:41	12.4	11.62		/	/	/
	8:54~9:33	12.3	11.55		/	/	/
	均值	11.9	11.57		绝对误差-0.33mg/m ³	绝对误差≤±6mg/m ³	合格
烟气流速	7:01~7:40	6.9	6.75	m/s	/	/	/
	8:02~8:41	7.1	6.94		/	/	/
	8:54~9:33	6.8	6.68		/	/	/
	均值	6.9	6.79		相对误差-1.59%	相对误差≤±12%	合格
烟气温度	7:01~7:40	122.3	121.98	°C	/	/	/
	8:02~8:41	126.5	126.72		/	/	/
	8:54~9:33	119.8	120.34		/	/	/
	均值	122.9	123.01		绝对误差+0.11°C	绝对误差≤±3°C	合格
烟气湿度	7:01~7:40	12.5	12.49	%	/	/	/
	8:02~8:41	13.1	13.08		/	/	/
	8:54~9:33	12.3	12.30		/	/	/
	均值	12.6	12.62		相对误差+0.16%	相对误差≤±25%	合格
二氧化硫	7:24~7:28	13	13.00	mg/m ³	/	/	/
	7:47~7:51	22	23.51		/	/	/
	9:10~9:14	7	6.66		/	/	/
	9:50~9:54	5	5.22		/	/	/
	10:04~10:08	15	13.84		/	/	/
	10:24~10:28	23	23.40		/	/	/
	均值	14	14.27		绝对误差+0.27mg/m ³	绝对误差≤±17mg/m ³	合格

项 目	参比方法	CEMS	单位	比对监测结果	限 值	结果评定		
氮氧化物	7:24~7:28	229	230.54	/	/	/		
	7:47~7:51	184	185.82	/	/	/		
	9:10~9:14	218	221.65	/	/	/		
	9:50~9:54	183	185.72	/	/	/		
	10:04~10:08	190	189.12	/	/	/		
	10:24~10:28	205	203.88	/	/	/		
	均值	202	202.79	绝对误差+0.79mg/m ³	绝对误差≤±41mg/m ³	合格		
氧气	7:24~7:28	9.0	9.24	/	/	/		
	7:47~7:51	9.1	8.90	/	/	/		
	9:10~9:14	9.0	9.27	/	/	/		
	9:50~9:54	8.0	8.15	/	/	/		
	10:04~10:08	7.9	7.80	/	/	/		
	10:24~10:28	8.0	8.12	/	/	/		
	均值	8.5	8.58	相对准确度 3.3%	相对准确度≤15%	合格		
所用标准 气体名称	编 号	标准值	参比方法测定结果 (mg/m ³)		相对误差 (%)		技术要求	结果 评定
			采样前	采样后	采样前	采样后		
二氧化硫	L216104135	40.3mg/m ³	40	39	-0.74	-3.23	±5.0%	合格
一氧化氮	L198513005	296mg/m ³	294	293	-0.68	-1.01	±5.0%	合格
氧气	L130103145	9.89%	9.9%	9.8%	+0.10	-0.91	±5.0%	合格
一氧化碳	43509099	396mg/m ³	394	393	-0.51	-0.76	±5.0%	合格
参比方法	所用仪器名称		型号、编号		原理		方法依据	
颗粒物	烟尘烟气颗粒物浓度测试仪		MH3300 型 (JLJC-CY-111-05)		重量法		HJ 836-2017	
烟气流速					皮托管法		GB/T 16157-1996	
烟气温度					热电偶法			
二氧化硫					定电位电解法		HJ 57-2017	
氮氧化物					定电位电解法		HJ 693-2014	
氧量					电化学法		GB/T 16157-1996	
烟气湿度					干湿球法			
结论	颗粒物、烟温、流速、二氧化硫、氮氧化物、氧气、湿度七项指标符合 HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO ₂ 、NO _x 、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求。							

报告结束

编制 刘芳 审核 张超 签发 罗真新
 日期 2022-02-18 日期 2022-02-18 日期 2022-02-18

